



МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НПИПАБ ПРИ НСПАБ

№ Н 223
19.9 2005

ЕКСПЕРТНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За съответствие с нормативните изисквания на пожароизвестителни централи модели "Sigma", "Series 3000", "Solo2 Lite" и "Sinchro", производство на фирма "Kentec"- Великобритания представени от "Сектрон"- ООД, гр. София

За оценка на продуктите са представени следните документи:

1. Лиценз № КМ 73505, издаден от BSI /Британски институт по стандартизация/

2. Удостоверение № 360/14 май 2000г., издадено от LPSB на Кентек Електроник Лимитид /Kentec Electronics Limited/

3. Удостоверение от 06 май 1999г. издадено от BFPSA /Британска асоциация за системи за противопожарна защита ООД/

4. Удостоверение № FM 32987 от 14 декември 1995г., издадено от BSI /Британски институт по стандартизация/ на Кентек Електроник Лимитид /Kentec Electronics Limited/

5. Удостоверение № 21 от 15 декември 2000г. за съвместимост на продукт, издадено от НОСНІКІ /Хочики Европа(Обединено кралство) ООД/ на Кентек Електроник Лимитид /Kentec Electronics Limited/

6. Удостоверение № 009.1 от 09 юни 1998г. за съвместимост на продукт, издадено от НОСНІКІ /Хочики Европа(Обединено

кралство) ООД/ на Кентек Електроник Лимитид /Kentec Electronics Limited/

7. Удостоверение № 002 от 01 август 1995г. за съвместимост на продукт, издадено от НОСНІКІ /Хочки Европа(Обединено кралство) ООД/ на Кентек Електроник Лимитид /Kentec Electronics Limited/

8. Удостоверение от декември 1998г. за съответствие на продукт, издадено от Apollo Fire Detector Limited /Детектори за пожар ООД/ на Кентек Електроник Лимитид /Kentec Electronics Limited/

9. Декларация за съответствие издадена от Георги Павлов Виденов, Управител на фирма "Сектрон" ООД гр. София.

10. Инструкции за експлоатация и каталози

След направената проверка на представените документи и конструктивните особености на продуктите се установи, че представените продукти отговарят на изискванията на предявявани към компонентите за изграждане на пожароизвестителни системи

ПРЕПОРЪКИ И ЗАБЕЛЕЖКИ

1 При изграждане на пожароизвестителните системи да се към пожароизвестителните централи да се включват пожароизвестители одобрени в горецитираните сертификати.

На основание гореизложеното се дава следното

ЕКСПЕРТНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Пожароизвестителни централи модели "Sigma", "Series 3000", "Solo2 Lite" и "Sinchro", производство на фирма "Kentec"- Великобритания представени от "Сектрон"- ООД, гр. София МОЖЕ да се използват за изграждане на пожароизвестителни инсталации в обекти на територията на Р.България.

Експерт:


/инж. С. Йорданов/